

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu pn.**

**„Dostosowanie budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyczek”, ul. Krakowska 35, 34-120 Andrychów i terenu przyległego do osób niepełnosprawnych z podziałem na dwa zadania”**

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00288483/01 z dnia 2024-04-17

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2024/BZP 00312300/01 z dnia 2024-05-07

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający Fundacja „Promyczek” działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) uprzejmie wyjaśnia:

**Pytanie 1**

Proszę o informację, czy przedmiotowe postępowanie obejmuje tylko wykucie krat okiennych?

Odpowiedź: tak, obejmuje tylko wykucie, bez montażu nowych krat.

**Pytanie 2**

Proszę o sprecyzowanie, z jakiego materiału mają zostać wykonane nowe parapety okienne? W Przedmiarze robót widnieje informacja o parapetach PCV „marmurek”, natomiast w STWiOR o podokiennikach z płyty drewnianej grubości min. 2,5 cm.

Odpowiedź: należy przyjąć parapet zewnętrzny - blacha ocynkowa, parapet wewnętrzny z PCV, kolor marmurek.

**Pytanie 3**

Proszę o informację, z jakiego rodzaju drewna ma zostać wykonana nowa stolarka okienna i drzwiowa: sosna łączona, sosna lita, meranti czy dąb?

Odpowiedź: należy przyjąć drewno sosnowe łączone.

**Pytanie 4**

Proszę o informację, jaki jest współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych?

Odpowiedź: należy przyjąć współczynnik 0,9.

**Pytanie 5**

Proszę o informację, czy okucia, zawiasy są do przełożenia ze starych drzwi do nowych, czy należy założyć nowe okucia na wzór istniejących? Czy są wymagania co do zawiasów, klamki, itp.?

Odpowiedź: należy przyjąć odzwierciedlenie okuć, nie ma dodatkowych wymagań, co do dodatkowych zawiasów i klamek.

Wprowadzone odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie. **Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 10.05.2024r., do godz. 10:00.** Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 10:30.

